

Jährliche Sichtkontrolle der Gasinstallation nach DVGW-TRGI 2008 im Zuge der Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht durch den Betreiber

(Bezug: TRGI 2008; Kapitel 5; Abschnitt 13.3.1.1. in Verbindung mit Anhang 5 c)

Betreiber der Anlage:

Strasse:

PLZ, Ort:

Technische Angaben		
Hersteller	Baujahr:	Aufstellort:

1. Absperrrichtungen, z.B. an Hausanschluss und Zähler, frei zugänglich?
 ja nein
2. Gasleitungen in einwandfreiem Zustand, besonders an Wand- bzw. Deckendurchführungen sowie in feuchten, unbelüfteten Räumen? (optisch unbeschädigt und ohne Korrosionserscheinungen)
 ja nein
3. Alle Gasleitungen gut befestigt und frei von „Anhängeln“?
 ja nein
4. Lüftungsöffnungen an Verkleidungen vorhanden?
 ja nein
5. Verbrennungsluftöffnungen an Wand oder Tür des Aufstellraums der Gasgeräte offen?
 ja nein
6. Abgasanlage optisch unbeschädigt?
 ja nein
7. Ausreichende Verbrennungsluftzufuhr bei Abdichtung bzw. Neu-Einbau von Fenstern und Türen sichergestellt?
 ja nein
8. Bei der Installation einer neuen Abluft-Dunstabzugshaube oder eines Abluft-Wäschetrockners mit dem Fachmann gesprochen?
 ja nein
9. Schlauchleitung vom Herd zur Gassteckdose ohne Knick sowie ausreichend von Flammen und Hitze entfernt?
 ja nein
10. Bei sichtbarer Flamme am Gasgerät. Brennt sie durchgehend blau?
 ja nein
11. Gasgeräte intakt und ohne Russspuren, Betrieb ohne auffälligen Geruch oder ungewöhnliche Geräusche?
 ja nein

Sie haben alles mit einem „Ja“ beantworten können? Prima – Ihre Gasanlage ist augenscheinlich in Ordnung. Auf Wiedersehen beim nächsten Hausschau-Check in einem Jahr!

Sie haben irgendwo ein „Nein“ ankreuzen müssen? Dann sollten Sie die Schwachstelle umgehend beseitigen lassen! Sprechen Sie so bald wie möglich mit einem Fachmann oder Heizungsbauer, mit dem Schornsteinfeger oder mit einem unserer Mitarbeiter (02133-971-0).

Datum

Unterschrift